

PID:
02228100

Certificato di approvazione

CID:
C.1993.1130

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

VIMAR SPA
VIALE VICENZA 14
36063 MAROSTICA VI
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ - Regolamento
per la certificazione di prodotti"
ed è relativo ai prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

**Interruttori per montaggio
indipendente
(serie PLANA)**

**Independently mounted switches
(PLANA series)**

This certificate is subjected to the
conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.

Emesso il | Issued on **2024-06-04**

Aggiornato il | Updated on ---

Sostituisce | Replaces ---

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2024-06-04
Aggiornato il | Updated on ---
Sostituisce | Replaces ---

Prodotto | Product

Interruttori per montaggio indipendente Independently mounted switches

Concessionario | Licence Holder

VIMAR SPA
VIALE VICENZA 14
36063 MAROSTICA VI
IT - Italy

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

95002749 C06666552 36063 MAROSTICA VI Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN IEC 61058-1:2018

EN 61058-1-1:2016

EN IEC 61058-2-4:2021

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN IEC 61058-1:2018

EN 61058-1-1:2016

EN IEC 61058-2-4:2021

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

MI21-0072901-01; MI21-0072901-01/1

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

| | |
|---|-------------------------------|
| Serie Series | PLANA |
| Tensione nominale Rated voltage | 250 V |
| Temperatura ambiente Ambient temperature (T) | T55 °C |
| Grado di protezione Degree of protection (IP) | IP20 |
| Classe di isolamento Degree of protection (class) | II |
| Grado di inquinamento Pollution situation | 2 |
| Temperatura del filo incandescente Glow wire temperature (°C) | 850 °C |
| Indice di tracking Tracking index (PTI) | PTI250 |
| Metodo di comando Actuating method | chiave key |
| Tipo di interruzione Type of disconnection | completa full disconnection |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso Rated impulse withstand voltage (Uimp) | 4 kV |
| Sistema di installazione Type of installation | tipo A type A |
| Classificazione del riferimento di tipo Switch with marking (C.T./U.T.) | U.T. |

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.Y001SI

Marca | Trade mark **VIMAR**

Riferimento di tipo | Type reference **14083**

Articolo/Rif. a catalogo | Article/Catalogue ref. **14083 - 14083.CU - 14083.S - 14083.S.CU - 14083.SL - 14083.CU.SL - 14083.S.SL - 14083.S.CU.SL**

Corrente nominale | Rated current **16 (3)**

Numero dei cicli di manovra | Operating cycles **1E4**

Schema | Pattern number **2**

Terminali | Terminals **morsetti a vite | screw terminals**

Codice | Code **1.3**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Riferimento di tipo/a catalogo:

SL = se presente il colore è argento (versione Silver), se non presente il colore è bianco.

CU = se presente è utilizzata una chiave unificata, se non presente la chiave è codificata.

S = se presente la chiave è rimovibile solo in posizione OFF, se non presente la chiave è rimovibile in entrambe le posizioni.

I prodotti oggetto di questo certificato di approvazione sono conformi alle norme citate quando correttamente installati con gli accessori oggetto del certificato di approvazione N° CA02.00364.

Type/Catalogue reference:

SL = if present, the color is silver (Silver version), if not present, the color is white.

CU = if present, a unified key is used, if not present, the key is encoded.

S = if present, the key is removable only in OFF position, if not present, the key is removable in both positions.

The products subject of this approval certificate comply with the mentioned standards when properly installed with accessories subject of the approval certificate No. CA02.00364.

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.Y0006M

BTY.022200.DA19

Importo modelli IMQ - 0222 - Interruttori per apparecchi utilizzatori | IMQ models - 0222 - Switches for appliances

1