

يقتان للتشغيل (متأوتان فيما بينهما)

وضع التشغيل المستقل (Stand-Alone) • Bluetooth® • zigbee

قم بتنزيل التطبيق View Wireless من المتاجر على الكمبيوتر اللوحي/الهاتف الذكي الذي تستخدمه لضبط وتهيئة الإعدادات.

عندما يتم تغذية الجهاز بالطاقة للتكوين لأول مرة، نوصي البحث عن أي برنامج ثابت وإجراء التحديث.

وفقًا للطريقة التي ستختارها ستحتاج إلى:

وضع التشغيل المستقل (Stand-Alone)	Bluetooth®	zigbee
لا شيء آخر	البوابة المنتج 14597-16497-19597-20597-x.30807	Smart Home Hub
أنظمة الدعم الصوتي Siri و Google Assistant و HomeKit عند استخدام الأوامر الصوتية	App View للتحكم من خلال الهاتف الذكي/الجهاز اللوحي	Samsung SmartThings Hub

قم على MyVimar (على شبكة الإنترنت) بإنشاء حسابك كفتي تركيب.

ضبط وتهيئة إعدادات وضع التشغيل المستقل (Stand-Alone)

- قم بتوصيل كابلات جميع الترموستات.
- ابدأ تشغيل التطبيق View Wireless ثم قم بتسجيل الدخول ببيانات التسجيل التي أنشأتها للتو.
- قم بإنشاء شبكة التشغيل والأماكن.
- اربط جميع الترموستات بالأماكن.

- توصيل الترموستات:
- اختر «إضافة» (+) ، اختر المكان المراد توصيل المشغل فيه ثم امنحه اسمًا ما
- اختر : قم بتفعيل اتصال البلوتوث على الجهاز اللوحي/الهاتف الذكي وقربه من الترموستات
- اضغط على °F لمدة 5 ثوانٍ؛ تومض الحلقة باللون الأزرق وستنتهي عملية الربط.
- اضبط الوظائف والمعايير لكل ترموستات.

انتقل إلى قائمة «الضبط الحار» واضبط لكل ترموستات برامج الوقت ونقاط الضبط الخاصة بأوضاع التشغيل والوقت الحالي. ملاحظة: في حالة انقطاع التيار الكهربائي واستعادته، يعود المنتج إلى العمل في الوضع البدوي مع آخر نقطة ضبط تم إعدادها. سيلم بعد ذلك ضبط التاريخ/الوقت (انظر فقرة «ضبط التاريخ/الوقت من منظم الحرارة») لاستعادة التشغيل التلقائي.

إعدادات الضبط والتهيئة في Bluetooth®

- قم بتوصيل كافة الأجهزة في الشبكة (المحولات، المرحلات الكهربائية، الترموستات، بوابات الاتصال وما إلى ذلك).
- ابدأ تشغيل التطبيق View Wireless ثم قم بتسجيل الدخول ببيانات التسجيل التي أنشأتها للتو.
- قم بإنشاء شبكة التشغيل والأماكن.
- قم بتوصيل كافة الأجهزة بالشبكة ماعدا بوابة الاتصال (يجب توصيلها كآخر شيء).

- توصيل الترموستات:
- اختر «إضافة» (+) ، اختر المكان المراد توصيل المشغل فيه ثم امنحه اسمًا ما
- اختر : قم بتفعيل اتصال البلوتوث على الهاتف الذكي/الكمبيوتر اللوحي ثم قربه من الترموستات
- اضغط على °F لمدة 5 ثوانٍ؛ تومض الحلقة باللون الأزرق وستنتهي عملية التوصيل.
- اضبط لكل جهاز الوظيفة التشغيلية وبارامترات التشغيل وأية أجهزة ملحقة أخرى (نظام تحكم سلكي أو راديو والوظائف الخاصة بتلك الأجهزة).
- قم بنقل إعدادات ضبط وتهيئة الأجهزة إلى بوابة الاتصال ثم قم بتوصيلها بشبكة الإنترنت Wi-Fi.
- انقل الشبكة إلى المستخدم المسؤول (الذي يتوجب عليه أن يكون قد أنشأ ملف تعريف خاص به على MyVimar).

لكافة التفاصيل انظر دليل استخدام التطبيق View Wireless الذي يمكن تحميله من على www.vimar.com.


إعدادات الضبط والتهيئة في zigbee

- قم بتوصيل جميع الترموستات.
- قم بتوصيل الجهاز مباشرةً ببوابة الاتصال ZigBee (مثل Amazon Echo Plus و SmartThings Hub):
- قم بتنزيل برنامج التشغيل Zigbee باستخدام تطبيق View Wireless (انظر دليل استخدام تطبيق View Wireless). اضغط على الزر °F الموجود على الجهاز حتى تعرض الشاشة الرسالة «bt» ثم تومض الحلقة باللون الأزرق. لتحديث برنامج التشغيل على الجهاز فإن إجراء التحديث يكون هو نفس هذا الإجراء السابق.
- بعد تحويل الجهاز إلى تكنولوجيا Zigbee (أو بعد تحديث برنامج التشغيل)، يدخل تلقائيًا في وضع الاقتران لمدة 5 دقائق، وخلال هذه المدة تومض الحلقة المضيئة باللون الأبيض. إذا لم يكن الجهاز في وضع الاقتران، فإنه ينبغي فصل الجهاز عن مصدر الطاقة ثم إعادة توصيله به مرة أخرى بعد بضع ثوانٍ.
- قم بتوصيل الجهاز وفقًا للإجراء الذي يقرحه موزع ZigBee Hub.
- قم بإقران الوحدة وفقًا لخطوات الإجراء الذي يظهره موزع ZigBee Hub (انظر دليل الشركة المصنعة للموزع).

ضبط معايير تشغيل الترموستات

خلال أول 10 دقائق بعد توصيل الجهاز بالتيار الكهربائي (وهو مقرون بالفعل بموزع ZigBee Hub) وبعد إعادة التشغيل عند انتهاء عملية الاقتران مع موزع ZigBee، اضغط على الزر الخاص بمعايير التشغيل المراد تغييره كما هو مذكور هنا في الأسفل.

- ضبط المعايير التشغيلية في الشتاء/الصيف
- اضغط على الزر °F لمدة 5 ثوانٍ وهذا الضغط سيبدأ عملية ضبط وتهيئة الإعدادات لاختيار «درجة حرارة تعويض عملية التدفئة» في غضون مهلة الانتظار التي مدتها دقيقتان. سوف تومض الحلقة المضيئة باللون العنبري وسيظهر الحرف «H» على الشاشة للإشارة إلى ضبط «درجة حرارة تعويض التدفئة»؛ عند إدارة القرص فإنه يصبح من الممكن ضبط مستوى تعويض درجة الحرارة. سوف تومض الحلقة المضيئة باللون العنبري وستظهر درجة التعويض على الشاشة.



الإشارات التنبؤية لحلقة الضبط	
تومض كاملاً باللون الأزرق = الترموستات قيد التهيئة	
توقد كاملاً باللون العنبري * = الترموستات في وضع التدفئة والمرحل نشط	
توقد كاملاً باللون الأزرق السماوي ** = الترموستات في وضع التكييف والمرحل نشط	
1	- موقدة باللون العنبري * = الترموستات في وضعية التدفئة والمرحل الكهربائي لا يعمل - موقدة باللون الأزرق السماوي ** = الترموستات في وضعية التكييف والمرحل الكهربائي لا يعمل - في وضع الاستعداد، تم ضبط السطوع في مرحلة التهيئة؛ وإلا، تكون القيمة هي القصوى.
2	- تومض باللون الأحمر = الترموستات في الوضع الأوتوماتيكي فقد المواعيد المحددة له وبالتالي انتقل إلى الوضع البدوي. - عندما يتلقى بيانات الوقت من البوابة مجدداً، سيعود الترموستات إلى الوضع الأوتوماتيكي وسيوقف الموضع.

* عنبرية مع لون أوتوماتيكي أو اللون الذي اخترته أنت.

** سماوي مع لون أوتوماتيكي أو اللون الذي اخترته أنت.

- اضغط على الزر °F لمدة 5 ثوانٍ لتأكيد «درجة حرارة تعويض التسخين». يظهر حرف «C» الآن على الشاشة ويومض التاج باللون الأزرق السماوي بأقصى مستوى سطوع، ويبدأ عداد الوقت لمدة دقيقتين لضبط زر «اضغط °F» لمدة 5 ثوانٍ لتأكيد «درجة حرارة تعويض التبريد»؛ ومن خلال إدارة القرص يصبح من الممكن ضبط مستوى تعويض درجة الحرارة. سوف تومض الحلقة المضيئة باللون الأزرق السماوي وستظهر درجة التعويض على الشاشة.
- اضغط على الزر °F لمدة 5 ثوانٍ لتأكيد «درجة حرارة تعويض التبريد»، حيث يُشار إلى تأكيد الحفظ من خلال ثلاث ومضات باللون الأزرق السماوي على الحلقة المضيئة.

- مدخل لجهاز الاستشعار الخارجي (المنتجات 02965.1-20432-19432-14432) التي تتمثل وظائفه فيما يلي:
 - استبدال المسبار الداخلي
 - يتوسط مع المسبار الداخلي
 - تحديد درجة حرارة ذراع التسوية
- نقطة الضبط الحالية القابلة لل ضبط: 4° مئوية - 40° مئوية.
- دقة قياس الحرارة (جهاز الاستشعار مدمج): 0,5° مئوية بين 15°+ مئوية و 30° مئوية، 0,8° مئوية عند الأطراف
- يمكن استخدامه من أجل التدفئة/التكييف (شتاء/صيف).
- الطرق العملية للتشغيل: أوتوماتيكي، يدوي، خفض، غياب، حماية، إطفاء، يدوي محدد الوقت.
- خوارزميات الضبط الحراري: تشغيل/إيقاف (ON/OFF) أو PID قابلة لل ضبط والتهيئة.
- 4 مفاتيح أمامية للتحكم والتهيئة/إعادة الضبط.
- ليد RGB للإشارة إلى حالة التهيئة (وامض أزرق) وحالة المخرج (لون قابل للتهيئة).
- حرارة التشغيل: T40 (0 ° مئوية +40 ° مئوية) للاستخدام الداخلي).
- درجة الحماية: IP30.
- تصنيف المنتجات المرتبطة باستخدام الطاقة (اللائحة 811 UE 2013/-): تشغيل/إيقاف تشغيل: الفئة الأولى، المساهمة 1% - PID: الفئة الرابعة، المساهمة 2%.

- جهاز من الفئة الثانية II
- عدد الدورات البيدوية: 3,000
- عدد الدورات الأوتوماتيكية: 100,000
- نوع فتحة التوصيلات: توصيل دقيق
- نوع الإجراء: IBU
- مؤشر التتبع: PTI175
- حالة التلوث: 2
- الجهد الدافع الاسمي: 4000 فولت
- فئة تصنيف برامج التشغيل: A
- دقة القراءة: 0.1° مئوية
- دقة إعدادات الضبط: 0.1° مئوية
- تحديد درجة الحرارة الظاهرة: كل 10 ثوان
- عرض درجة حرارة البيئة المحيطة: 0 ° مئوية +40 ° مئوية
- قاطع تيار تفاضلي حراري قابل لل ضبط من خلال التطبيق: من 0,1 ° مئوية إلى 1 ° مئوية
- ضبط توقيت درجة الحرارة (من خلال التطبيق)
- درجة حرارة البيئة أثناء النقل: 25- ° مئوية +60 ° مئوية
- خطأ في الساعة: ≥ 1 ثانية في اليوم
- مع تطبيق View Wireless يقوم القائم بالتركيب بتهيئة الترموستات وإنشاء برامج المناخ.
- مع تطبيق View Wireless وتطبيق View يقوم المسئول بإنشاء أو تعديل برامج المناخ.
- يمكن التحكم فيه من قبل التطبيق View. خدمة الدعم الصوتي Google Alexa و Siri و Homekit

التشغيل بطريقة تكنولوجيا البلوتوث.

وفقًا لنظام Bluetooth technology يجب ضبط وتهيئة إعدادات الجهاز باستخدام التطبيق View Wireless.

من خلال التطبيق يمكن ضبط المعايير التالية:

- الإضاءة في وضعية الاستعداد (STAND-BY: مرتفعة، متوسطة، منخفضة، مطفأة): الضبط الافتراضي = متوسطة
- تحديد إشارات التنبيه للقرص الدائري: أوتوماتيكي أو أحادي اللون: الضبط الافتراضي: أوتوماتيكي
- اختيار اللون RGB: في حالة الأحادي اللون، إمكانية ضبط اللون
- معايرة درجة الحرارة للتسخين: من -5 ° مئوية حتى +5 ° مئوية كضبط افتراضي = 0° درجة مئوية
- معايرة درجة الحرارة للتبريد: من -5 ° مئوية حتى +5 ° مئوية: ضبط افتراضي = 0° درجة مئوية
- استخدام المسبار الخارجي: عندما يكون متوقفًا، متوسط مع القيمة الداخلية، يستبدل هذه القيمة الافتراضي = متوقف
- حالة المخرج المزود بمرحل كهربى: في المعتاد يكون مفتوحًا، في المعتاد كون مغلقًا: الضبط الافتراضي: في المعتاد يكون مفتوحًا
- نوعية الضبط: On/Off، PID، On/Off، الافتراضي = On/Off
- التخلفية المغناطيسية لضبط ON/Off (تشغيل/إيقاف): من 0.1° مئوية حتى 1° مئوية: الضبط الافتراضي = 0.2° مئوية
- النطاق التناسبي لضبط PID: من 0.5° مئوية حتى 5° مئوية: الضبط الافتراضي = 3° مئوية
- مدة التفاعل: من 0 دقيقة (فوري) وحتى 30 دقيقة: الضبط الافتراضي = 20 دقيقة
- الوقت الفرعي لضبط PID: من 0 حتى 255 ثانية، غير مفعل: الضبط الافتراضي = 0
- وقت الدورة لضبط PID: من 10 دقائق حتى 30 دقيقة: الضبط الافتراضي = 10 دقيقة

يمكن أيضًا من خلال التطبيق View Wireless توصيل نظام تلمس مغناطيسي أو سلكي للمنتج 03980 لإطفاء، شبكة الضبط الحراري في حالة النافذة المفتوحة: في هذه الحالة يمكن ضبط مدة التفاعل وإعادة تفعيل عملية فتح وغلق نظام التلماس:

- مدة التفاعل: من 0 دقيقة (فوري) وحتى 30 دقيقة: الضبط الافتراضي = 0 دقيقة
- مدة إعادة التفعيل (الوقت بعد إعادة تشغيل الترموستات أيضًا دون غلق النافذة): أبداً أو من 1 إلى 12 ساعة ؛ الافتراضي = أبداً

باستخدام تطبيق View، يمكنك ضبط:

- برامج المزامنة (أوقات ومستويات درجة الحرارة T1 و T2 و T3)
- نقطة الضبط لكافة أوضاع التشغيل (البيدوي، خفض، الغياب، الحماية)
- وقت التشغيل البيدوي: من 1 دقيقة وحتى 23 ساعة (مع خطوة 1 دقيقة): الضبط الافتراضي = 60 دقيقة
- وظيفة التنظيم الحراري، الحرارة الخارجية، متوسط القيم.

التشغيل في وضع تقنية Zigbee.

في تقنية zigbee، قم بتوصيل الجهاز مباشرةً ببوابة الاتصال ZigBee (مثال Amazon Echo Plus، وموزع SmartThings Hub. يمكن تعيين المعلمات التالية:

- الإضاءة في وضع الاستعداد: عالية، متوسطة، منخفضة، منطفئة؛ افتراضية = متوسطة
- اختيار إشارة الحلقة: تلقائية أو أحادية اللون: افتراضية = تلقائية
- اختيار لون RGB: في الحالة أحادية اللون، يمكن ضبط اللون
- معايرة درجة الحرارة للتدفئة: من -5 - درجة مئوية إلى 5 درجات مئوية. الافتراضي = 0 درجة مئوية
- معايرة درجة الحرارة للتبريد: من -5 - درجة مئوية إلى 5 درجات مئوية. الافتراضي = 0 درجة مئوية

الاستخدام.

من خلال الأزرار الأمامية والشاشة وحلقة الضبط وإضاءة قرص التغطية الدائري المحيط بهذه الحلقة يمكن ضبط وعرض درجة الحرارة وكافة طرق تشغيل الترموستات.

ملاحظة: إذا كنت لا ترغب في حفظ قيم الضبط المختارة، فاترك مهلة الانتظار التي مدتها دقيقتان تنقضي دون أي إجراء.

2. ضبط لون الحلقة.

- اضغط على الزر  لمدة 5 ثوان وهذا الضغط سيبدأ عملية ضبط وتهيئة الإعدادات لاختيار لون الحلقة المضئونة في غضون مهلة الانتظار التي مدتها دقيقتان. ستظهر رسالة «LED» على الشاشة للإشارة إلى اختيار «لون الحلقة»؛ كل ضغط على زر «سطوع الشاشة» يغير لون الحلقة المختار. اضغط على الزر  لمدة 5 ثوان لتأكيد «لون الحلقة»، حيث يُشار إلى تأكيد الحفظ من خلال ثلاث ومضات على الحلقة المضئونة.

ملاحظة: إذا كنت لا ترغب في حفظ اللون المختار، فاترك مهلة الانتظار التي مدتها دقيقتان تنقضي دون أي إجراء.

ملخص إشارات التنبيه الخاصة بوضع تكنولوجيا Zigbee.

لون الحلقة	الشاشة	المدلول
وميض باللون الأبيض (لمدة 5 دقائق كحد أقصى)	درجة الحرارة المقاسة	تفعيل اقتران الموزع قيد الانتظار
وميض باللون الأزرق (لمدة 2 دقائق كحد أقصى)	bt	استقبال تحديث برنامج التحكم الثابت قيد الانتظار
أزرق بيرنامت	bt	الجهاز مقرون عبر البلوتوث بالهاتف الذكي
وميض باللون العنبري (لمدة 2 دقائق كحد أقصى)	H	معايرة درجة حرارة التدفئة
وميض باللون الأزرق السماوي (لمدة دقيقتين كحد أقصى)	C	معايرة درجة حرارة التبريد
وميض باللون الأزرق السماوي لثلاث مرات		حفظ المعايرة
اللون الحالي ثابت (لمدة 2 دقائق كحد أقصى)	LeD	ضبط لون الحلقة
وميض لثلاث مرات		حفظ لون الحلقة
وميض باللون الأخضر بسرعة 3 مرات		الجهاز مقترن الآن بموزع Smart Hub

إعادة تعيين الترموستات

إعادة التعيين تستعيد إعدادات ضبط المصنع. في غضون أول 5 دقائق من توصيل الترموستات بالتيار الكهربى اضغط على  لمدة 30 ثانية؛ في غضون 30 ثانية ستمض حلقة الضبط باللون الأزرق وفي النهاية ستموض مرتين باللون الأبيض لتأكيد هذه العملية.

ضبط التاريخ/الساعة من الترموستات

في حالة انقطاع التيار الكهربائي، إذا تمت تهيئة الترموستات في وضع التشغيل المستقل (Stand alone) وتم ضبط "وضع التشغيل" - "أوتوماتيكي"، يمكن إدخال التاريخ والساعة مباشرةً على الجهاز بدون استخدام التطبيق.

1. اضغط على ؛ ستدخل إلى مرحلة "إدخال الساعة"؛ أثناء هذه المرحلة لا تعمل المفاتيح ، ، و .
2. أدر الحلقة واعرض الرقم الذي يمثل اليوم المرغوب به من الأسبوع (1 = الاثنين، 2 = الثلاثاء، 3 = الأربعاء، وهكذا).
3. قم بالتأكد بالضغط على ؛ تابع الآن بضبط الساعة.
4. أدر الحلقة واعرض الرقم الذي يمثل الساعات (00.01، 02.01، وهكذا حتى 23).
5. قم بالتأكد بالضغط على ؛ تابع الآن بضبط الدقائق.
6. أدر الحلقة واعرض الرقم الذي يمثل الدقائق (00.01، 02.01، وهكذا حتى 59).
7. قم بالتأكد بالضغط على ؛ يعود الترموستات إلى الحالة التي كان عليها قبل انقطاع الكهرباء وتتوقف الشاشة والجزء 2 من الحلقة عن الويضي.

ملاحظة هامة: أثناء مراحل الاختيار، تومض الشاشة والجزء 2 من الحلقة ويومض المفتاح  باللون الأحمر. إذا لم يتم تنفيذ أي اختيار خلال دقيقتين، يخرج الترموستات من الإجراء.

من أجل تعديل الوقت دون أن يحدث انقطاع للكهرباء اضغط على  لمدة 5 ثوان ونقُد الإجراء من ١ إلى ٧ الوارد أعلاه.

قواعد التركيب.

- يجب أن تتم عملية التركيب والضبط على يد فنيين متخصصين ومعتدين مع ضرورة الالتزام بالقواعد والتوجيهات المنظمة لعملية التركيب الخاصة بمسائل الكهرباء المعمول بها في بلد تركيب هذا المنتج.
- يجب حماية طرف توصيل C-NO المرحل الكهربى من الأحمال الكهربائية الزائدة من خلال جهاز أو مصهر كهربى أو قاطع تيار أوتوماتيكي بقوة تيار اسمية لا تتجاوز 10 أمبير.
- لا تقم بتوصيل دائرة SELV (ثانوية) بكتل التوصيل C-NO نظراً لعدم وجود عزل مزدوج مقارنة بالكتل الطرفية L-N
- يجب تركيب الجهاز في علبة تركيب مدمج ومثبت أو على الحائط مع استخدام الدعامات والحوامل وعلب التثبيت الخاصة بذلك، على ارتفاع 1,5 متر من الأرض وفي مكان مناسب للكشف بشكل صحيح عن مستوى درجة الحرارة في البيئة المحيطة، مع تحاشي تركيب الجهاز في التجاويف أو خلف الأبواب والساتر أو في المناطق التي تتأثر بمصادر الحرارة أو المعرضة لتيار مصادر التهوية الدفعية لأنظمة التدفئة/التبريد أو المتأثرة بالعوامل المناخية. على وجه الخصوص، يجب تجنب التركيب على الجدران المحيطة أو بالاشتراك مع الأجهزة التي تولد حرارة (مثل المنظمات أو المصابيح).

المواصفات.

- الجهد الاسمي للتغذية الكهربائية: 100-240 فولت~، 50 / 60 هرتز.
- القدرة المبددة: 0.55 واط.
- قدرة تردد الراديو المنقولة: >100 ميغاواط (dBm 20).
- نطاق التردد: 2400-2483,5 ميجا هيرتز.
- لوحات نقاط التوصيل:
- 2 طرف توصيل (L و N) لخط التيار والمحايد
- 2 طرف توصيل لمسار قياس درجة الحرارة الخارجية (المنتجات 02965.1 و 20432-19432-14432)
- أقصى طول لكابل توصيل المستشعر الخارجي: 10 م.
- استخدم كابل ملفوف بقطع لا يقل عن 0,5 مم² (المنتج 01840)
- 2 طرف توصيل مرحل كهربى C-NO.
- مخرج بمرحل مع نقطة تلمس نظيفة: (2/5) أمبير 240 فولت~

مخلفات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية - معلومات للمستخدمين

رمز صندوق القمامة المشطوب الوارد على الجهاز أو على العبوة يشير إلى أن المنتج في نهاية عمره الإنتاجي يجب أن يُجمع بشكل منفصل عن المخلفات الأخرى. لذلك يجب على المستخدم تسليم المعدات في نهاية عمرها الافتراضي إلى المراكز البلدية المناسبة من أجل التجميع المنفصل للنفايات الكهربائية والإلكترونية. وبدلاً من الإدارة المستقلة، من الممكن تسليم الجهاز الذي ترغب في التخلص منه مجاناً إلى الموزع، في وقت شراء جهاز جديد من نوع معادل. كذلك لدى موزعي المنتجات الإلكترونية الذي يمتلكون مساحة بيع لا تقل عن 400 م² فإنه من الممكن تسليم مجاناً المنتجات الإلكترونية التي يتم التخلص منها والتي لا تريد إعادتها عن 25 سم، دون الالتزام بالشراء. تساهم عملية الجمع المنفصل للنفايات والأجهزة القديمة هذه، من أجل إعادة تدويرها ومعالجتها والتخلص منها بشكل متوافق بيئياً، في تجنب الآثار السلبية المحتملة على البيئة وعلى الصحة كما تشجع على توسيع عملية إعادة تدوير المواد التي تتكون منها هذه الأجهزة والمنتجات.



العلامات Apple وiPhone وiPad هي علامات تجارية ملك لشركة Apple Inc. ومسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بلاد ومناطق أخرى. App Store هو علامة تجارية لشركة Google. Apple Inc. علامة تجارية ملك لشركة Amazon LLC. Amazon وGoogle LLC وAlexa وجميع العشرات التجارية المرتبطة بها هي علامات تجارية مملوكة لشركة Amazon.com أو Inc. أو الشركات التابعة لها.

يمكن ضبط نقطة ضبط (Setpoint) جديدة من خلال حلقة الضبط. وبشكل خاص من أجل التشغيل في النظام Bluetooth technology:

- مع طريقة التشغيل الأوتوماتيكي، عند لف الحلقة، ينتقل الترموستات للتشغيل اليدوي لقيمة ضبط الوقت المحددة على التطبيق View؛
- مع وضع التشغيل التلقائي، عندما يتم تمكين تقدم الإشعال، يتوفر الوضع اليدوي المحدد بوقت معين يتم ضبطه بواسطة خوارزمية التقدم؛
- مع طريقة التشغيل اليدوي أو الخفض، يبقى الترموستات في هذه الوضعية ونقطة الضبط تكون هي النقطة المضبوطة من خلال حلقة الضبط.

مطابقة المعايير.

التوجيه الأوروبي الخاص بمعدات الراديو (RED)، توجيه تقييد استخدام المواد الخطرة. توجيه ErP.

القواعد الأوروبية 60730-2-7، EN 60730-2-9، EN 301 489-17، EN 300 328، EN 62479، EN 63000.

تُقر شركة Vimar SpA بأن جهاز اللاسلكي مطابق للتوجيه UE/53/2014. يتوفر النص الكامل من إقرار مطابقة الاتحاد الأوروبي في وثيقة المنتج على الموقع الإلكتروني التالي: www.vimar.com.

لائحة أجهزة التحكم في الحرارة (الاتحاد الأوروبي) رقم 2013/811.

لائحة تسجيل وتقييم وترخيص وتقييد المواد الكيميائية REACH (UE) رقم 1907/2006 - المادة 33. قد يحتوي المنتج على آثار من الرصاص.

التوصيلات: مضخات التدوير والشعلات وصمامات الملف اللولبي ومستشعر درجة الحرارة

